

Sıcak İş / Hot Work Kontrol Listesi / Checklist

Bu mini kontrol listesi genel saha doğrulaması içindir; proje prosedürü, ekipman talimatı ve güncel yasal gerekliliklerin yerine geçmez. / This quick checklist supports field verification and does not replace project procedures, manufacturer instructions or current legal requirements.

✓	TR	EN
☐	Çalışma alanı yanıcı ve parlayıcı malzemelerden temizlendi.	Combustible and flammable materials have been removed from the work area.
☐	Uygun tip ve kapasitede yangın söndürücü erişilebilir durumda.	Suitable firefighting equipment is immediately available.
☐	Yangın gözcüsü atanmış ve başka görev verilmemiş.	A dedicated fire watch has been assigned.
☐	Alt katlar, boşluklar ve kıvılcım yayılım yolları kontrol edildi.	Lower levels, voids and spark travel paths have been checked.
☐	Gaz tüpleri dik, sabit ve hortum/regülatörler sağlam.	Gas cylinders are upright and secured; hoses and regulators are serviceable.
☐	İş sonrası yangın gözetim süresi ve sorumlusu tanımlandı.	Post-work fire monitoring time and responsibility are defined.

Proje / Project: _____ Tarih / Date: _____ Kontrol eden / Checked by: _____